

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Брюховецкого района
352750, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, 2 Б, тел: 8(86156) 2-12-12, E-mail: ond43_kk@mail.ru

ст. Брюховецкая

(место составления акта)

«28» марта 2016 г.

(дата составления акта)

«14» час. «30» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 10

По адресу / адресам: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Кубанская 130-а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 10 от «1» марта 2016 г. была проведена

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №25 «Пчелка»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«15» марта 2016г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность «02» час. «00» мин.

«22» марта 2016г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность «02» час. «00» мин.

«25» марта 2016г. с 15 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность «03» час. «00» мин.

«28» марта 2016г. с 13 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность «01» час. «00» мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

20 дней / 7 часов

(рабочих дней / часов)

Акт составлен:

отделом надзорной деятельности Брюховецкого района УНД и ПР

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): «10» час. «00» мин.

(заполняется при проведении выездной проверки)

«04» марта 2016 г.

(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Липо(а), проводившие проверку:

Гордиенко Михаил Олегович - Старший инспектор ОНД Брюховецкого района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Зимовец Галина Ивановна-заведующая МБДОУ ДСКВ №25 «Пчелка»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	<p>На объекте отсутствуют световые оповещатели "Выход" над эвакуационными выходами со 2 этажа из помещений: 2 младшей группы, средней группы, старшей группы, подготовительной группы. Отсутствуют световые оповещатели "Выход" 2-го этажа над эвакуационными выходами из помещений ведущих непосредственно наружу (лестницы 3-го типа): 2 младшей группы, средней группы, старшей группы, подготовительной группы. Отсутствуют световые оповещатели "Выход" над эвакуационными выходами с 1-го этажа из помещений: спортзала, подготовительной группы, яслей, пищеблока. Отсутствуют световые оповещатели "Выход" 1-го этажа над эвакуационными выходами из помещений ведущих непосредственно наружу: спортзала, подготовительной группы, яслей, пищеблока. (МБДОУ ДСКВ №25 "ПЧЕЛКА")</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.1 ст.151; СП 3.13130.2009 таблица 1, абз. 2 п.5.3</p>	<p>МБДОУ ДСКВ №25 «Пчелка»</p>
2	<p>На объекте двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. (МБДОУ ДСКВ №25 "Пчелка")</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.1 ст.151; СП 1.13130.2009 абз.4 п.4.2.7</p>	<p>МБДОУ ДСКВ №25 «Пчелка»</p>
3	<p>На объекте отсутствует оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре путем подачи звуковых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей. (МБДОУ ДСКВ №25 "Пчелка")</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.1 ст.151; СП 3.13130.2009 таблица 1; НПБ 104-03 п.3.1</p>	<p>МБДОУ ДСКВ №25 «Пчелка»</p>

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ


безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____


■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

■ нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание №10/1/3 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 28.03.2016 г., с указанием срока устранения требований пожарной безопасности 24.06.2016 г.

Административное(ые) дело(а) по ст.20.4 КоАП РФ ч. 4 от 28.03.2016 г. возбужденные в отношении юридического лица МБДОУ ДСКВ №25 «Пчелка»

Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____

Фото таблица: _____

Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: _____

Объяснения: _____


Подписи лиц проводивших проверку:



(подпись)
«28» марта 2016 г.
М.Л.П.*


Гордиенко Михаил Олегович - Старший инспектор
ОНД Брюховецкого района

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
МБДОУ ДСКВ №25 «Пчелка»
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» марта 2016 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Оригинал данного документа расположен в ЭЖНД №609